



**ATEST HIGIENICZNY** **B.BK.60111.0500.2022**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

**ORYGINAŁ**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

Wyrób / product: **Płyta PCV CX-A**

Zawierający / containing: poli(chlorek winylu) i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania jako panele okładzinowe i ścienne do zastosowań takich jak: laboratoria, szpitale, meble, ściany

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, należy wywietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania. W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. (Dz.U. 2019 r., poz. 595). Atest higieniczny nie obejmuje oceny wyrobu w zakresie bezpośredniego kontaktu z żywnością, produktami przemysłu rolno-spożywczego i farmaceutycznego. Zaleca się aby w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi pokrycie wyrobem zawierającym powłokę z PCW nie przekraczało 50% wszystkich powierzchni budowlanych. Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów.

Wytwórca / producer:

ANPLAST Anna Klimczyk  
46-070 Dziekaństwo  
ul. Polna 13

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ANPLAST Anna Klimczyk  
46-070 Dziekaństwo  
ul. Polna 13



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.10.28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.10.28 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 października 2022

The date of issue of the certificate: 28th October 2022

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB